

ATTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA FINESTRA

SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI secondo quanto previsto dalla finanziaria ART.345, dal DM 19 febbraio 2007 ART. 7, dal DM 11 marzo 2008, dal DM 7 aprile 2008, dal DM 26 gennaio 2010

La ditta **WOOD INFISSI Snc**

con sede in Via dei Pinoli - Castel Rigone - 06065 Passignano sul Trasimeno – Perugia - (Pg)

ATTESTA

che la fornitura delle finestre installate nell'immobile di proprietà di **Cognome Nome**, sito in Via indirizzo, nr- Località - Comune (Provincia), rispetta i requisiti di trasmittanza termica previsti dal DM 26 gennaio 2010.

In particolare, si dichiara che:

1. la trasmittanza termica del vetrocamera U_g è di $1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ così come dichiarato dall'azienda fornitrice .
2. la trasmittanza del telaio U_f è di $1,93 \text{ W/m}^2\text{K}$ calcolato secondo UNI EN ISO 10077-1:2007 .
3. **la trasmittanza termica della finestra U_w è di $1,64 \text{ W/m}^2\text{K}$** ed è stata determinata mediante calcolo così come previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1:2007 (vedi calcolo) .
4. criterio di trasferibilità:
Il valore di trasmittanza termica determinato è valido per tutte le finestre fornite secondo quanto indicato dall'allegato E.1 della norma UNI EN 14351-1.

Allegati alla presente dichiarazione:

- Attestazione, da parte del produttore dei vetrocamera, del valore U_g di trasmittanza termica del vetrocamera installato sui serramenti oggetto di fornitura .
- Calcolo della trasmittanza termica U_w secondo UNI EN ISO 10077-1:2007 .

Castel Rigone, li 26-10-2010

WOOD INFISSI Snc

Stefano Infarinati